

KONNEKTION MOT BLAD R-51-1-002




**TECKENFÖRKLARING**

- TRYCKSPILLEDNING PE80 SDR 11
- DRICKSVATTENLEDNING PE80 SDR 11
- | SSV SERVISVENTIL TRYCKSPILL
- | VSV SERVISVENTIL DRICKSVATTEN
- | SAV AVSTÄNGNINGSVENTIL TRYCKSPILL
- | VAV AVSTÄNGNINGSVENTIL DRICKSVATTEN
- SPO SPOLPOST TRYCKSPILL
- VPO SPOLPOST DRICKSVATTEN

**ANMÄRKNINGAR**


- DIMENSION SERVISLEDNING TS40 PE, V32 PE OM INTE ANNAT ANGES
- TS OCH V-SERVIS FÖRSES MED AVSTÄNGNINGSVENTIL
- SERVISANSLUTNINGAR TS OCH V UTFÖRS MED T-RÖR

**SERVISAVSÄTTNING PLAN**



**KOORDINATSYSTEM**

KOORDINATSYSTEM I PLAN: SWEREF 99 12 00



BYT	FÖRRETTIGH AVSEEN	DATUM	BYT
-----	-------------------	-------	-----

RELATIONSHANDLING  
SKAFTÖ EVENSÅS  
LYSEKIL KOMMUN

SKANDINAVISK KOMMUNALTEKNIK AB  
KROKSLÄTTIS FABRIKER 45  
431 37 HÖLJÄDAL  
TEL: 031-797 13 80




ARBETSRIS	RIKAD AV	KONTROLLERAD AV
	J JACOBS	J JACOBS

DATUM	GRANSKAD AV
2021-03-24	S HASHEMI

ARBETSHANDLING  
NYBYGGNAD TRYCKSPILL OCH VATTEN

VA- LEDNINGSPÅN	SKALA	A1	BYGGNADSRIS	REV
	1:1000		R-51-1-001	



Vägeröd

1:148  
3

1:139

1:121  
1

1:75  
2

1:75  
1

V 50/40,8 PE  
TS50/40,8 PE

V 50/40,8 PE  
TS50/40,8 PE

V 50/40,8 PE  
TS50/40,8 PE

V 50/40,8 PE  
TS50/40,8 PE

V 50/40,8 PE  
TS50/40,8 PE

VPO

SSV/VSV

3:3

3:2