

	Trastsångens Samfällighet		Dok.nr	
			Datum	2016-02-20
			Utgåva	1
	Utgivare	Tel		
	Bernt Eriksson	79109		

Protokoll från genomgång av regler kring övernattning och brandsäkerheten i samfällighetslokalen den 2016-02-20

Närvarande: Ordf. Bernt Eriksson, Sekreterare Fredrik Larsson och Thomas Larsson
Räddningstjänsten Östra Götaland

- Lokalen gicks igenom med avseende på dess lämplighet som samlingslokal, varvid det konstaterades att lokalen är i fint skick och lämpar sig väl för de användningsområden som den är avsedd för.
- Regler och myndighetskrav gällande tillfällig övernattning samt maximalt antal personer (16 st.) som får övernatta samtidigt i lokalen gicks igenom.
- En blankett som skall fyllas i och sändas till räddningstjänsten i god tid (en vecka) före varje övernattning överlämnades till föreningen. Blanketten innehåller 10 st krav som skall uppfyllas i lokalen samt av **uthyraren och den person som är ansvarig för övernattningen**. Blanketten finns att hämta på vår hemsida <http://www.villaagarna.se/trastsangen/> eller hos bokningsansvarig för lokalen.

Nedanstående punkter ska åtgärdas innan någon övernattning får ske.

- Två nya pulversläckare skall installeras. (den befintliga släckaren skall kasseras)
En släckare skall finnas i kapprummet och en släckare skall finnas inne i lokalen.
- Fluorescerande utrymningsskyltar skall sätta upp som visar var utrymningsvägar finns vid fönster och ytterdörr . En fluorescerande skylt som visar var handtaget på ytterdörren finns skall monteras på ytterdörren. Skyltarna skall köpas in och monteras innan övernattning får ske.
- En extra brandvarnare skall monteras i kapprummet.
- Timers till kaffebryggare och vattenkokare bör monteras.
- Befintlig brandfilt skall vikas ihop och placeras i sitt fodral, alternativt skall en ny brandfilt köpas in.

Vid protokollet: Bernt Eriksson Ordf.

Bernt Eriksson