

# Bronsyxan Samfällighetsförening

Västerås den 1 februari 2014

## Intyg om värmeavbrott!


**Bronsyxans Samfällighetsföreningen** intygar härmed genom undertecknade att medlemmar i samfälligheten har haft stora problem och alltjämt har lite problem med att få fram erforderligt med varmvatten till sina bostäder.

Anledningen till störningarna på värmeförseln har framförallt varit två stora värmeläckor i samfällighetens varmvattenkulvert, en kulvert som levererar fram varmvatten till samtliga medlemmars bostäder. De trasiga kulvertarna är åtgärdade den 18 januari 2014.


I skrivande stund har samfälligheten alltjämt vissa problem med att leverera varmvatten på ett erforderligt sätt till samtliga bostäder på området, framförallt de som bor långs bort i vårt system som exempelvis boende på Lurblåsargatan. Anledningen till det är bl.a. att ovan nämnda läckor i kulverten orsakat en följskada på samfällighetens värmeväxlare som blivit igensatta av smuts från bl.a. de trasiga kulvertrören. Till det sagda kommer också att flera enskilda medlemmar i samfälligheten, på sina ansvarsområden av det gemensamma värmesystemet, haft och alltjämt har felaktiga rörinstallationer som till en liten del påverkar övriga medlemmars värmeförsel. För att minska effekten av de felaktiga kopplingarna har samfälligheten den 31 januari 2014 låtit installera två kraftigare cirkulationspumpar i samfällighetens värmecentral.

Den kvarvarande bristen beräknas vara åtgärdad senast i slutet av februari 2014 i samband med att samfälligheten byter ut ovan nämnda värmeväxlare. Arbetet och utrustningen är beställda. När väl värmeväxlarna är utbytta så beräknas alla på området att kunna få erforderlig värme till sina bostäder.

**Bronsyxans styrelse genom**



**Esa Pasanen**



**Anders Hallqvist**