

<b>Projekt</b>	<b>Samfälligheten Källvattnet Östra, Källvattnet 152</b>				
<b>Projektnummer</b>	<b>179 465</b>				
<b>Möteshållare</b>	<b>Leif Johansson</b>				
<b>Möte</b>	<b>Samordningsmöte projektering Nr 2</b>				
<b>Distribution</b>	<b>Via mail till LFR för vidarebefordran till berörda.</b>				
<b>Mötesdatum</b>	<b>2023-02-07</b>				
	Namn	Funktion	Företag	Sign	Närv
<b>Deltagare</b>	Lars Friman			LFR	Ja
	Bo Forsmark			BFO	Nej
	Daniel Neckmar			DNE	Nej
	Hannah Wagner			HWA	Ja
	Kajsa Johansson			KJO	Ja
	Mattias Wikman			MWI	Nej
	Patrik Zöllman			PZÖ	Nej
	Per Olsson	Kassör		POL	Ja
	Sven Karlsson	Ordförande		SKA	Ja
	Tommy Hansson			THA	Nej
	Ulf Hansen			UHA	Nej
	Leif Johansson	Uppdragsledare	Rejlers	LJO	Ja
<b>Anteckningar</b>	Leif Johansson				
<b>Bilagor</b>	Ingen notering				

All information som tagits upp på senaste mötet markeras i **fet stil**.  
 Informationspunkter och frågor som är slutligt behandlade avförs vid nästkommande möte.

<b>1.</b>	<b>Inledning</b>		
1.1	Möte för att samordna projektering och handlingar för upphandling av Totalentreprenad för installation av laddstationer för elbilsaddning inom Källvattnet 152 i Ramlösa.		
1.2	För framtagandet av handlingar gäller uppdragsbekräftelse daterad 2023-01-02. Signerad av Leif Johansson och Per Olsson.		
1.3	Upprättad frågelista daterad 2023-01-18 översänd till Lars Friman.		
<b>2.</b>	<b>Noteringar</b>		
<b>2.1</b>	Förslag med placering av utvändig serviscentral (markskåp) i anslutning till Kummelgatan 78 bedömes vara ok. Placering mot norra fasaden på norra garagebyggnaden.	LJO	
	<b>Klart</b>	LJO	230207
<b>2.2</b>	Gemensamt system för allmän belysning och kraft i garage och inom området bibehålles oförändrat. Befintligt abonnemang bibehålles.	LJO	
<b>2.2.1</b>	<b>POL informerade att energiförbrukningen ökat, oklart varför. Elbilar ska inte kopplas i vanliga uttag, brandrisk. LJO ska kontrollera om det finns övergångar från Typ 2 uttag till vanliga uttag.</b>	LJO, POL	
<b>2.3</b>	Vi begär in förslag för debiteringslösning via 4G eller trådbundet. Om trådbundet alternativ väljs så får Samfälligheten beställa uppkoppling.	LJO	
	<b>Klart</b>	LJO	230207
<b>2.4</b>	Uppgifter behövs för följande som Samfälligheten inventerar: - Var finns mellanväggar? - Vilka garage har inklädnader av väggar eller tak?	SKA, LFR	
<b>2.4.1</b>	<b>Inventering är utförd, LFR har skickat underlag till LJO.</b>	LFR, LJO	
<b>2.5</b>	Laddstationer ska vara med uttag ej fasta ledningar.	LJO	
	<b>Klart</b>	LJO	230207
<b>2.6</b>	För montage av laddstationer så tillverkas montageplåtar för infästning i regel och yttervägg.	LJO	
	<b>Klart</b>	LJO	230207
<b>2.7</b>	Samfälligheten kontrollerar om det ska finns med service och underhåll under garantitiden. Om så är fallet så måste handlingen innehålla tydlig info på vad som ska utföras och när.	SKA, LFR	
<b>2.7.1</b>	<b>LJO skriver in ett förslag i Granskningshandlingen.</b>	LJO	

<b>2.8</b>	Behov för uppdelning av entreprenaden med olika delar bedömes ej vara något behov. Föreskrivet att arbetet inte får starta före godkända Bygghandlingar finns.	LJO	
	<b>Klart</b>	LJO	230207
<b>2.9</b>	I handlingen så kommer man att begära in förslag avseende olika debiteringsmodeller som kan hanteras och diskuteras vid en utvärdering av anbud.	LJO	
	<b>Klart</b>	LJO	230207
<b>2.10</b>	Samfälligheten ska säkerställa att det finns bidrag från Naturvårdsverket innan handlingen skickas ut.	SKA, LFR	
<b>2.10.1</b>	<b>Kvarstår</b>	POL	
<b>2.11</b>	Vem ska vara kontaktperson för anbud?	SKA	
<b>2.11.1</b>	<b>Rejlers/LJO ska vara mottagare för anbud</b>	LJO	
<b>2.12</b>	Modell och viktning för anbud bör definieras i % för nedanstående delar: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pris                   XX%</li> <li>- Tid                     XX%</li> <li>- Erfarenhet         XX%</li> <li>- Teknisk lösning   XX%</li> </ul>	SKA	
<b>2.12.1</b>	<b>LJO skriver in ett förslag i Granskningshandlingen.</b>	LJO	
<b>2.13</b>	Beställaren behöver utse representanter för följande: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ombud</li> <li>- Projektledare</li> <li>- Kvalitetsansvarig</li> <li>- Miljöansvarig</li> <li>- Informationsansvarig</li> </ul>	SKA	
<b>2.13.1</b>	<b>LJO skriver in ett förslag i Granskningshandlingen, POL ska vara ombud.</b>	LJO	
<b>2.14</b>	I handling införs krav på 1 Byggmöte/ vecka under entreprenadtiden.	LJO	
	<b>Klart</b>	LJO	230207
<b>2.15</b>	I handling tar vi in förslag från entreprenören avseende tid för projektering och utförande för hela entreprenaden (Tidplan).	LJO	
	<b>Klart</b>	LJO	230207
<b>2.16</b>	Samfälligheten kontrollerar om det finns önskemål om vem så ska få lämna pris på entreprenaden.	SKA, LFR	
<b>2.16.1</b>	LFR har efter mötet skickat förslag till LJO.	LFR	
<b>2.16.2</b>	<b>LJO lägger med ett förslag för entreprenörer i utskicket av Granskningshandling.</b>	LJO	

<b>2.17</b>	Enligt information från Öresundskraft så bedömer dom att det kan ta 2-6 månader från föransökan till inkopplad anläggning.	LJO	
	<b>Klart</b>	LJO	230207
<b>2.18</b>	Bedömd kostnad för anslutning 400A från Öresundskraft enligt Peter Strähle 2023-02-07 är ca 200.000Sk exklusive moms.	LJO	
<b>2.19</b>	Granskningshandling skickas till LFR för vidare distribution 2023-02-22.	LJO	
<b>3.</b>	<b>Nästa möte</b>		
<b>3.1</b>	2023-02-28 klockan 17.00, Kummelgatan 78 Separat kallelse skickad av LFR.	ALLA	