

Luleå 2026-07-24

Fastighetsbeteckning/märkning TOMT 51

Matris Dricksvatten hos användaren

Provnr A111586 Kundnr 24453

Östra Laxsjöns Samfällighetsförening
Mats Carlstedt
Brunnsnäs Björkstigen 60

69592 Laxå

Analysutlåtande

Kemisk bedömning

Analysresultat uppfyller gränsvärdeskrav enligt LIVSFS 2022:12

Kommentar/bedömning från Eurofins Pegasuslab AB (Uppsala):

Mikrobiologisk bedömning

Analysresultat uppfyller gränsvärdeskrav enligt LIVSFS 2022:12

Ankomsttemperaturen avviker, den bör vara mellan 2-8 grader. Detta kan påverka analysresultaten.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom det mottagits.

Luleå 2026-07-24

Fastighetsbeteckning/märkning TOMT 51

Matris Dricksvatten hos användaren

Provnr A111586 Kundnr 24453

Östra Laxsjöns Samfällighetsförening
Mats Carlstedt
Brunnsnäs Björkstigen 60

69592 Laxå

Provtagningsdatum 2026-07-06 10:20

Ankomstdatum 2026-07-06

Mikrob. analys påbörjad 2026-07-06 21:14:00

Analysresultat - Kemisk analys

Analys	Resultat	Enhet	Mätosäkerhet	Gränsvärden	Kommentar
Ankomsttemp °C Kem	5	°C			
Radon	26	Bq/l	±30%	0 - 100	

Analysresultat - Mikrobiologisk undersökning

Analys	Resultat	Enhet	Gränsvärden	Kommentar
Ankomsttemp °C Mikro	10	°C		
Koliforma bakterier	<1	cfu/100ml	Påvisad	
Escherichia coli (E. coli)	<1	cfu/100ml	Påvisad	

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom det mottagits.